

Согласовано:

Исполняющий обязанности
Заместителя главы поселения -
начальник управления ЖКХ,
земельных и имущественных отношений
администрации г.п. Федоровский
А.А. Велычко
2026 год.

Утверждено:

Директор

МУП "Федоровское ЖКХ"

С.И. Пастушок

2026 год

График ограничения и отключения потребителей от системы отопления в аварийной ситуации

г.п.Федоровский

№	Наименование потребителя	Категория	Температура отключения	Период отключения	Основание
	МБОУ "ФСОШ №1"	1	Не допускается снижение температуры ниже 20° С	Отключения не допускаются	СП 124.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003
	МБОУ "ФСОШ №2"	1	Не допускается снижение температуры ниже 20° С	Отключения не допускаются	СП 124.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003
	МБОУ "ФСОШ №8"	1	Не допускается снижение температуры ниже 20° С	Отключения не допускаются	СП 124.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003
	БУ ХМАО-Югры "ФГБ" (взрослая поликлиника)	1	Не допускается снижение температуры ниже 20° С	Отключения не допускаются	СП 124.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003
	БУ ХМАО-Югры "ФГБ" (детская поликлиника)	1	Не допускается снижение температуры ниже 20° С	Отключения не допускаются	СП 124.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003
	МАУ ДО "ЦДТ"	1	Не допускается снижение температуры ниже 20° С	Отключения не допускаются	СП 124.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003
	МБДОУ д/с "Белочка"	1	Не допускается снижение температуры ниже 20° С	Отключения не допускаются	СП 124.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003
	МБДОУ д/с "Танюша"	1	Не допускается снижение температуры ниже 20° С	Отключения не допускаются	СП 124.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003
	МБДОУ д/с "Умка"	1	Не допускается снижение температуры ниже 20° С	Отключения не допускаются	СП 124.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003
	МКУ "УХЭО и БУ" г.п.Федоровский	2	Снижение температуры до 12° С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	СП 124.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003
	БУ Сургутский районный комплексный центр социального обслуживания населения "Содействие"	1	Не допускается снижение температуры ниже 20° С	Отключения не допускаются	СП 124.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003
	ФКУ "ЦХиСО УМВД РФ по ХМАО-Югре"	2	Снижение температуры до 12° С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	СП 124.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003
	МКУ "МФЦ" Сургутского района	2	Снижение температуры до 12° С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	СП 124.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003
	БУ "База авиационной и наземной охраны лесов"	2	Снижение температуры до 12° С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	СП 124.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003
	МАУ "ФСОЦ"	2	Снижение температуры до 12° С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	СП 124.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003
	МАУ ДО "Центр детского творчества"	2	Снижение температуры до 12° С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	СП 124.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003
	БУ "Сургутский районный центр социальной помощи семье и детям "Апрель"	2	Снижение температуры до 12° С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	СП 124.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003
	МАУК КДЦ "Премьер" (Федоровская библиотека)	2	Снижение температуры до 12° С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	СП 124.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003
	БУ ХМАО-Югры "Дирекция по эксплуатации служебных зданий"	2	Снижение температуры до 12° С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	СП 124.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003
	ПАО "Сургутнефтегаз"	2	Снижение температуры до 12° С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	СП 124.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003
	МБОУ ДО "Федоровское ДШИ"	2	Снижение температуры до 12° С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	СП 124.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003
	ООО "Югра-Охрана"	2	Снижение температуры до 12° С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	СП 124.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003
	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	2	Снижение температуры до 12° С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	СП 124.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003
	ОАО "Ростелеком" (Сургутский ТУЭС)	2	Снижение температуры до 12° С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	СП 124.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003
	МАУК КДЦ "Премьер"	2	Снижение температуры до 12° С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	СП 124.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003
	ООО "СеверСтройТрансСервис"	2	Снижение температуры до 12° С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	СП 124.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003
	Жилой фонд включая общежития	2	Снижение температуры до 12° С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	СП 124.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003
	Торговые предприятия промышленные и продовольственные магазины, павильоны и рынки	3	Снижение температуры до 8° С, на период ликвидации аварии	Период ликвидации аварии	СП 124.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003
	Предприятия общественного питания рестораны, бары, столовые	3	Снижение температуры до 8° С, на период ликвидации аварии	Период ликвидации аварии	СП 124.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003
	предприятия бытового обслуживания; банки парикмахерские, мастерские	3	Снижение температуры до 8° С, на период ликвидации аварии	Период ликвидации аварии	СП 124.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003

Главный инженер

Р.Г. Гусейнов

Начальник ПТО

И.А. Казакова